

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Волгоградской области, ул. 13-я Гвардейская 15а, г. Волгоград, 400005

телефон: 96-70-82, факс: 96-70-72 (код 8 8442), email: emercom@34.mchs.gov.ru

Единый телефон доверия: (8442) 789999 - ГУ МЧС России по Волгоградской области,

ОНД и ПР г. Камышину и Камышинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

403895, ул. Гороховская, 112 «а», г. Камышин, тел. 8(84457) 5-01-20.

ПРЕДПИСАНИЕ № 42/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 6
городского округа – город Камышин**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Камышина и Камышинского района по пожарному надзору № 020/42 от «26» марта 2021 года, ст. 6 ФЗ от 21.12.1994, № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут «13» апреля 2021 года, с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут «26» апреля 2021 года, проведена проверка Государственным инспектором г. Камышина и Камышинского района по пожарному надзору Зоммер Светланой Алексеевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Помещений, здания и территории, эксплуатируемых Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 6 городского округа – город Камышин по адресу: Волгоградская область, г. Камышин, 5 микрорайон, д 73.

совместно с заведующим МБДОУ ДС №6 городского округа-город Камышин Бурцевой Гертрудой Борисовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Настилы площадок наружных лестниц у эвакуационных выходов из групп №№7,8,9,11,12,13 не выполнены типа Ф (сплошные из рифленой стали), по факту типа Р (из круглой стали), ступени не выполнены типов Ш (из штампованных элементов) или В из просечно-вытяжной стали), по факту типа Р (из круглой стали). При этом ширина проступи менее требуемого нормативного значения 25 см, и составляет в границах 10-20 см.	статья 4,6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; пункт 4.6, таблица 1 ГОСТ Р 53254-2009, пункт 6.30* СНИП 21-01-97*, пункт 23 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	26.11.2021 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для

оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица назначенные, в установленном порядке, ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Камышина и
Камышинского района по пожарному надзору
Зоммер Светлана Алексеевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

«26» апреля 2021 года

М.Л.П.



Предписание для исполнения получил(а):

✓ 
(подпись)

26 апреля 2021 года
(дата)

Заведующий МБДОУ ДС №6
городского округа – город Камышин
Бурцева Гертруда Борисовна
(должность, фамилия, инициалы)